

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 257»  
городского округа Самара**

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, кв-л 4, д. 7 тел.\факс (846) 957-82-11; тел. 957-08-22

**Отчет об исполнении Предписания №05/798 от 17.10.2014г. об устранении  
нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения**

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Исполнено/ Не исполнено
1	Оборудовать для технических целей в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран (2 корпус) в соответствии с требованиями п.17.3.СанПиН 2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
2	Обеспечить внутреннюю отделку помещений, устранить следы протечек (гр.9, 11, 15) согласно п.5.2.-5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
3	Обеспечить спецодеждой воспитателей и помощников в соответствии с требованиями СанПиН2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
4	Упорядочить хранение уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п.6.21. СанПиН2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
5	На пищеблок в цеху сырой продукции установить раковину для мытья рук согласно п.13.8. СанПиН2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
6	На пищеблоке в цеху сырой продукции установить раковину для мытья овощей в соответствии с требованиями п.2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
7	Провести маркировку детской мебели согласно требований таблицы №1 п.6.6. СанПиН2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено
8	Проводить качественное мытье столовой посуды и кухонного инвентаря согласно п.13.12.-13.14. СанПиН2.4.1.3049-13г.	15.09.2015г.	Исполнено

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №257»  
г.о. Самара



Н.Я. Казанцева

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 257»  
городского округа Самара

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, кв-л 4, д. 7 тел.\факс (846) 957-82-11; тел. 957-08-22

Отчет об исполнении Предписания №05/798/1 от 17.10.2014г. об устранении  
нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-  
эпидемиологического благополучия населения

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Исполнено/ Не исполнено
1	Теневые навесы оградить с трех сторон, высота ограждения 1,5 м в соответствии с требованиями п .3.10.1. СанПиН 2.4.1.3049-13г.	20.09.2016г.	Не исполнено
2	Восстановить внутреннюю отделку помещений пищеблока стен, потолков, согласно п.5.2.-5.4.4. СанПиН 2.4.1.3049-13г. Требуется ремонт	20.09.2016г.	Исполнено

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №257»  
г.о. Самара



Н.Я. Казанцева



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 257»  
городского округа Самара

443028, г. Самара, поселок Мехзавод, кв-л 4, д. 7 тел.\факс (846) 957-82-11; тел. 957-08-22

Отчет об исполнении Предписания №263/1/1 от 26.06.2013г. об устранении  
нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Исполнено/Неисполнено
1	Наружная пожарная лестница (выходящая на кровлю) эксплуатационному испытанию не подвергались	01.07.2014г.	Исполнено
2	Во всех тамбурах на входе отсутствуют дымовые пожарные извещатели	01.07.2014г.	Исполнено
3	Ступени лестничных клеток окрашены масляной краской	01.07.2014г.	Исполнено
4	На лестничных клетках и в коридорах пожарные шкафы выполнены из сгораемого материала (дерево)	01.07.2014г.	Исполнено
5	Внутренние двери эвакуационных выходов со второго этажа на наружные металлические лестницы открываются не по направлению выхода из здания	01.07.2014г.	Исполнено

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад №257»  
г.о. Самара



Н.Я. Казанцева