

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по Самарской области  
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193,  
тел. (846) 338-96-68**

**ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КРАСНОГЛИНСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
г.о. САМАРА**

(наименование органа государственного пожарного надзора,  
г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 12, тел. 978-22-08  
адрес места нахождения и телефон)

**Предписания № 263/1/1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду  
комбинированного вида № 257 городского округа Самара  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина))

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 264 от «27» мая 2013 года, ст. 6.1 (наименование органа ГПН)

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «19» июня 2013 г. по 11 ч. 00 мин. «26» июня 2013 г. проведена плановая проверка старшим инженером отделения (по Красноглинскому району) ОНД г.о. Самара капитаном (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, внутренней службы Емельяновым Сергеем Александровичем, в здании и помещениях занимаемые МБДОУ № 257, по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 15, дом 21 проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Казанцева Наталья Яковлевна – заведующий МБДОУ № 257

(указываются должности, Ф.И.О., участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1             | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1.            | Наружная пожарная лестница (выходящая на кровлю) эксплуатационному испытанию не подвергалась.                   | ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. | 01.07.2014  |  |
| 2.            | Во всех тамбурах на входе отсутствуют дымовые   | ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 61 Руководитель организации обеспечивает  | 01.07.2014  |  |

|    |  |   |            |  |
|----|--|---|------------|--|
|    | пожарные извещатели.   | исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.<br><b>НПБ 110-03 таблица № 1, п. 9</b>  |            |  |
| 3. | Ступени лестничных клеток окрашены масляной краской.   | <b>ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).<br><b>СНиП II-2-80 часть II глава 2 п. 2.9</b><br>Облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за исключением зданий V степени огнестойкости), а также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов из сгораемых материалов не допускается. | 01.07.2014 |  |
| 4. | На лестничных клетках и в коридорах пожарные шкафы выполнены из сгораемого материала (дерево).   | <b>ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33</b> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).<br><b>СНиП II-2-80 часть II глава 2 п. 2.9</b><br>Облицовка сгораемыми материалами поверхностей конструкций в коридорах, лестничных клетках, вестибюлях, холлах и фойе зданий (за исключением зданий V степени огнестойкости), а также устройство в указанных помещениях встроенных шкафов из сгораемых материалов не допускается. | 01.07.2014 |  |
| 5. | Внутренние двери эвакуационных выходов со второго этажа на наружные металлические лестницы открываются не по направлению выхода из здания. | <b>ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33</b><br>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов,  | 01.07.2014 |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).   |  |  |
|  |  | <b>СНиП II-2-80 часть II глава 2 п. 4.5</b><br>4.5. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. |  |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения (по Красноглинскому району)

ОНД г.о. Самара

(должность, фамилия, инициалы)

Емельянов С.А.

государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » июня 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

  

(подпись)

« 26 » июня 2013 г.

Казанцева Н.Я. – заведующий МБДОУ № 257

(должность, фамилия, инициалы)

