

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление МЧС России по Самарской области  
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193,  
тел. (846) 338-96-68**

**ОТДЕЛЕНИЕ (ПО КРАСНОЛИНСКОМУ РАЙОНУ) ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
г.о. САМАРА**

(наименование органа государственного пожарного надзора,  
г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, дом 12, тел. 978-22-08  
адрес места нахождения и телефон)

**Предписания № 264 / 1 / 1  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду  
комбинированного вида № 257 городского округа Самара  
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина))

(наименование собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора  
городского округа Самара по пожарному надзору № 264 от «27» мая 2013 года, ст. 6.1

(наименование органа ГПН)  
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «19» июня 2013 г. по 11 ч. 00 мин. «26» июня 2013 г. проведена плановая проверка  
старшим инженером отделения (по Краснолинскому району) ОНД г.о. Самара капитаном  
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного пожарного надзора  
внутренней службы) Емельяновым Сергеем Александровичем, в здании и помещениях  
заняемые МБДОУ № 257, по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 4, дом 7  
(проводившего такую проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Казанцева Наталья Яковлевна – заведующий МБДОУ № 257

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения пред. обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка качества исполнения требования заказчика исполнителя
1	2	3	4	5
1.	Во всех тамбурах на входе отсутствуют дымовые пожарные извещатели.	ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов.	01.07.2014	

защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

**НПБ 110-03 таблица № 1, п. 9**

2. В помещениях подвала имеются складские помещения и прачечная, при условии, что выход из подвала выполнен непосредственно на улицу.

**ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 23** На объектах запрещается: 1) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток

**п. 33** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объему-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

**СНиП П-А.5-62 п. 4.6**

4.6. Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее двух, за исключением случаев, указанных в соответствующих главах СНиП. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно.

Каждое помещение площадью более 300 м<sup>2</sup>, расположенное в подвальном или цокольном этаже, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. При площади подвального или цокольного помещения до 300 м<sup>2</sup> из него допускается устройство одного выхода.

При отсутствии в подвальных или цокольных помещениях горючих материалов допускается использовать в качестве выходов из них общие лестничные клетки. При наличии в подвальных или цокольных помещениях горючих материалов использование для выходов общих лестничных клеток допускается только при условии устройства для этих помещений обособленного выхода наружу, отделенного от остальной части лестничной клетки глухими негорючими ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

При числе работающих в подвальном или цокольном помещении не более 15 человек допускается использование в качестве второго выхода люков с вертикальными лестницами, а также окон размерами не менее 0,75х1,5 м при условии устройства специальных приспособлений, облегчающих выход через окна, крышки люков должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.

3. В подвале в складском помещении (кладовой) для хранения продовольствия в дверном проеме установлена дверь с пределом огнестойкости менее 0,6 ч.

**Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ ст. 46, СНиП 2.08.02-89 п. 1.82**

Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроинструментных, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и стальных в детских дошкольных

01.07.2014

01.07.2014

учреждениях должны иметь предел  
затрачиваемости не менее 0,6 ч.

4. Внутренняя  
эвакуационная дверь  
левого крыла со второго  
этажа, выходящая на  
наружную металлическую  
лестницу открывается не  
по направлению выхода  
из здания.

**ПП РФ от 25.04.2012 года № 390 п. 33**  
При эксплуатации эвакуационных путей и  
выходов руководитель организации  
обеспечивает соблюдение проектных  
решений и требований нормативных  
документов по пожарной безопасности (в  
том числе по освещенности, количеству,  
размерам и объемно-планировочным  
решениям эвакуационных путей и выходов,  
а также по наличию на путях эвакуации  
знаков пожарной безопасности).

**СПиП П-А.5-62 п. 4.7**  
**4.7. Двери, предназначенные для эвакуа-**  
**ции, должны открываться по направлению вы-**  
**хода из здания.**

01.07.2014

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является  
обязательным для руководящих организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена  
эвакуационная деятельность Российской Федерации, ответственность по их устранению.

При несоответствии указанным нарушениям обязательных требований пожарной безопасности в данный срок ответственность  
устранения физических и юридических лиц в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в органы  
установленного законодательством Российской Федерации для обеспечения перформативных правовых актов, разрешения  
дел (исключений) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

- соответствующие муниципалитеты;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- иные должностные лица, пользующиеся или распоряжающиеся имуществом, в том числе руководители организаций,  
имеющих установленное поряжком назначения ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- иные должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах  
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда, возлагается на ответственных квартиросъемщиков,  
а в арендных домах, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер отделения (по Красновишскому району)

ОНД по Самаре

(подпись, фамилия, инициалы)

Емельянов С.А.

полномоченный инспектор по пожарному надзору

«26» июня 2013 г.

(подпись)

М.И.И.

Предписание для исполнения получено:

(подпись)

Казанцева Н.Я. - заведующий МБДОУ № 257

(подпись, фамилия, инициалы)

«26» июня 2013 г.